



# 产品认证证书

证书编号: CQC2015010305751584

## 申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称及地址

浙江正泰机床电气制造有限公司(V019825)  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

## 产品名称和系列、规格、型号

### 倒顺开关

HY23; Uimp:4kV; Ui:450V; Ith:30A; Icw:600A/1s; Icm(峰值):800A; 使用类别:  
AC-22A :Ue/Ie:AC380V/30A; AC-3: Ue/Ie: AC380V/8A; 极数:3P; 外壳防护等级: IP20(带防  
护外壳); 型号解释见附件

## 产品标准和技术要求

GB/T14048.3-2017

## 认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年05月15日 有效期至: 2024年11月12日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2015010305751584

纸 号:

型号的解释:



附表:

顺序编号	用途	罩壳及防护等级
1	电源引入开关, 控制电动机起动、停止	有, IP20
2	电源引入开关, 控制电动机倒、顺、停	有, IP20
3	电源引入开关, 控制电动机倒、顺、停	无, IP00
4	电源引入开关, 分相控制	无, IP00

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>