

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980302000322

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件  
产品名称: 熔断器式隔离开关  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T14048.3-2017  
生产企业名称: 浙江正泰机电电气有限公司  
生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-11  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:





## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980302000322



产品系列、型号、规格:

HR6-400/3□□、HR6-630/3□□; Ue: AC415V/690V; Ith: 400A、630A; AC415V: Ie: 400A、630A; AC690V: 315A、425A; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Iq: 50kA; 使用类别: AC-23B (415V)、AC-22B (690V); 极数: 3P; 辅助回路: 1NO1NC; Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: AC220V/0.79A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.1A. 型号解释详见附件

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间:

2020-08-11

自我声明地点:

浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000322

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

$\frac{IR}{1)} \quad \frac{6}{(2)} - \frac{\square}{(3)} \quad \frac{/3}{(4)} \quad \frac{\square}{(5)} \quad \frac{\square}{(6)}$

- 1) 熔断器式隔离开关
- 2) 设计序号
- 3) 约定发热电流(A): 400、630
- 4) 极数: 3—三极
- 5) 熔断信号装置: 0表示无熔断信号装置, 1表示有熔断信号装置
- 6) II表示红色上盖, 无表示黑色上盖

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间:

2020-08-11

自我声明地点:

浙江省温州市乐清市

生产者签章:

