



产品认证证书

证书编号: CQC2003010303066727

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司(V014025)
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

时间继电器

NTE8-A,NTE8-B,NTE8-C,NTE8-J,NTE8-Y,NTE8-M1,NTE8-M2; 参数详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.5-2017

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年06月19日 有效期至: 2024年11月07日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2003010303066727

纸 号:

NTE8-A, NTE8-B, NTE8-C, NTE8-J, NTE8-Y, NTE8-M1, NTE8-M2;

Ui:415V; Uimp:4kV;

Ith:5A (NTE8-A, NTE8-B, NTE8-J, NTE8-Y, NTE8-M1, NTE8-M2), 10A (NTE8-C);

Us:NTE8-A, NTE8-B, NTE8-J:DC24V, AC24V, AC110V, AC220V, AC230V, AC240V,

AC380V, AC400V, AC415V;

NTE8-C:AC110V, AC220V, AC230V, AC240V;

NTE8-Y:AC220V, AC230V, AC240V, AC380V, AC400V, AC415V;

NTE8-M1:DC24V, AC36V, AC110V, AC220V, AC230V, AC240V, AC380V, AC400V, AC415V;

NTE8-M2:DC24V, AC110V, AC220V, AC230V, AC240V, AC380V, AC400V, AC415V;

Ue/Ie:NTE8-A, NTE8-B, NTE8-J, NTE8-Y, NTE8-M1, NTE8-M2:

AC-15:Ue/Ie:AC220V/AC230V/AC240V/0.75A, AC380V/AC400V/AC415V/0.47A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.27A;

NTE8-C: AC-15:Ue/Ie: AC220V/AC230V/AC240V/3A, AC380V/AC400V/AC415V/1.9A;

DC-13:Ue/Ie: DC24V/1.1A;

外壳防护等级: IP20;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>