



# 产品认证证书

证书编号: CQC2009010305378093

## 申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司(V049000)  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

## 产品名称和系列、规格、型号

### 自动转换开关电器

NZ7-250; Ui: 800V(主),300V(控); Uimp:8kV(主),4kV(控); Ue:AC400V; Ie:100A,125A,160A,180A,200A,225A,250A; Icm(峰值):S:73.5kA;H:105kA;R:187kA; Icn:S:35kA;H:50kA;R:85kA; 转换方式:ATSE; 外壳防护等级:IP30(操作面); 使用类别:AC-33B,AC-33iB; CB级; 3P,4P. 型号解释详见附件

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

## 认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求,特发此证。

发证日期:2020年08月10日 有效期至:2024年08月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年05月15日

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录


第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2009010305378093

纸 号:

型号的解释:

N Z 7 □ - □ □ / □ □ □



注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>