

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307001593


浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	万能式断路器
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 14048.2-2008
生产企业名称:	温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址:	浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307001593




产品系列、型号、规格:

NXA40N、NXA40N/4: U_{imp} :12kV; U_i :1000V; U_e : AC380V/400V/415V, AC440V/525V/690V; I_n : 3200A、3600A、4000A;过电流脱扣器类型:电子式; I_{cs} =80kA(AC380V/400V/415V), 65kA(AC440V/525V/690V); I_{cu} =80kA(AC380V/400V/415V), 65kA(AC440V/525V/690V); I_{cw} =65kA/1s(AC380V/400V/415V), 65kA/1s(AC440V/525V/690V); 使用类别: B;极数: 3P, 4P;适用于隔离;适用频率: 50/60Hz;辅助触头(本体):4NO4NC,6NO6NC; U_i : 415V; I_{th} : 6A; U_e/I_e : AC-15: AC415V/0.75A, AC240V/1.3A;DC-13: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。