



151300110071



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# 型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: 20210604000084

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX1-170、CJX1-205、  
CJX1-170/N、CJX1-205/N

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 交流接触器 型号: CJX1-170/22、 CJX1-170/22N、 CJX1-205/22N 商 标: / 样品数量: 7 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-06-23 完成日期: 2021-07-16	生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工 业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰接触器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇蟾东工 业区车站路 1028 号
---	--


试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJX1-170、CJX1-205、CJX1-170/N、CJX1-205/N;  $U_i$ : 1000V;  
 $U_{imp}$ : 6kV;  $I_{th}$ =210A;  
 使用类别: CJX1-170, CJX1-205: AC-3; CJX1-170/N, CJX1-205/N: AC-4;  
 $U_e/I_e$ : AC220V/170A、AC380V/170A、AC660V/140A(CJX1-170、CJX1-170/N);  
 $U_e/I_e$ : AC220V/205A、AC380V/205A、AC660V/205A(CJX1-205、CJX1-205/N);  
 $U_s$ : AC36V、48V、110V、127V、220V、380V 50Hz; 极数: 3P;  
 配用的辅助触头(本体): AC-15: AC380V/0.95A; DC-13: 220V/0.15A;  
 $I_{th}$ : 10A; 2NO2NC

主检:  日期: 2021-07-16

审核:  日期: 2021-08-20

签发:  日期: 2021-08-23



备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.4—2010	GB/T 14048.4—2020
2	减少 $U_s$	有 $U_s$ : AC24V	去掉 $U_s$ : AC24V

2.最近一次原认可报告编号(申请编号): C009-A2011CCC0304-1219088(A2011CCC0304-1219088);

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所;

4.原证书编号: 2020970304000260;

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

### 试验项目汇总表

[illegible]