



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: 20210604000087

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX1-250、CJX1-300、
CJX1-250/N、CJX1-300/N

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 交流接触器 型号: CJX1-250/22、 CJX1-250/22N、 CJX1-300/22N 商 标: / 样品数量: 7 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-06-23 完成日期: 2021-07-13	生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工 业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰接触器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇蟾东工 业区车站路 1028 号
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJX1-250、CJX1-300、CJX1-250/N、CJX1-300/N; U_i : 1000V; U_{imp} : 6kV; I_{th} =300A; 使用类别: CJX1-250, CJX1-300: AC-3; CJX1-250/N, CJX1-300/N: AC-4; U_e/I_e : AC220V/250A、AC380V/250A、AC660V/205A(CJX1-250、CJX1-250/N); U_e/I_e : AC220V/300A、AC380V/300A、AC660V/300A(CJX1-300、CJX1-300/N); U_s : AC 48V、110V、127V、220V、380V 50Hz; 极数: 3P; 配用的辅助触头(本体): AC-15: AC380V/0.95A; DC-13: 220V/0.15A; I_{th} : 10A; 2NO2NC

主检:

日期: 2021-07-13

审核:

日期: 2021-08-16

签发:

日期: 2021-08-17



备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.4—2010	GB/T 14048.4—2020
2	减少 U_s	有 U_s : AC24V, AC36V	去掉 U_s : AC24V, AC36V

2.最近一次原认可报告编号(申请编号): C-040-11B3453-S(A2011CCC0304-1219057);

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4.原证书编号: 2020970304000261;

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

试验项目汇总表

[illegible]